



WASSER-MÜLLER
INGENIEURBÜRO GMBH

Wasser-Müller Ingenieurbüro GmbH | Jarekstraße 7+9 | 88400 Biberach

Gemeinde Oberteuringen
St. Martin Platz 9
88094 Oberteuringen

Projektnummer: 568-19-03
Unser Zeichen: ABA/csc
Sachbearbeiter: A. Balog
Telefon: 07351/1586-23
Fax: 07351/1586-13
E-Mail: a.balog@wm-bc.de
Datum: 06.05.2022

Erschließung Baugebiet Mohnweg Prüfung und Wertung der Angebote

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Gemeinde Oberteuringen hat sich entschlossen, das Baugebiet „Mohnweg“ im Ortsteil Hefigkofen mit 22 Bauplätzen zu erschließen, von denen 14 von der öffentlichen Hand erschlossen werden. Die restlichen Bauplätze werden von Privaten erschlossen und sind nicht Teil der Ausschreibung. Die projektierte Fläche umfasst ca. 1,82 ha.

Die Ausschreibung beinhaltet die Leistungen zur Herstellung der Erschließungsstraßen mit Entwässerung, der Mischwasserkanalisation und der Hausanschlüsse, der Trinkwasserversorgungsleitungen und der Hausanschlüsse, der Retentionszisternen, den Stauraumkanälen und den Tiefbauarbeiten für die Straßenbeleuchtung

Der Ausbaustandard und die Straßenbreiten (incl. Einfassungen) im Bereich der Wohnstraße „Mohnweg“ wurden auf 6,00 m festgelegt. Es wird kein straßenbegleitender Gehweg errichtet.

Die Erschließung der Erweiterung des Baugebiets erfolgt nach Rückbau der bestehenden DN 150 GGG Leitung mit einer neuen DN 150 GGG Leitung. Die Leitungsverlegung erfolgt im DIN-System. Der bestehende Hydrantenschacht im Mohnweg wird rückgebaut. Die dort ankommenden Hausanschlüsse werden an die Vorstreckung in der östlichen Privatstraße angeschlossen. Die DN 150 GGG Leitung wird bis in den Kreuzungsbereich der Stichstraßen gezogen. Hier findet eine Reduzierung in die östliche Stichstraße auf einen DA 63 Schlauch statt. Die nördliche und südliche Stichstraße wird jeweils mit einer Anbohrschelle und DA 63 Schläuchen an die Hauptleitung angeschlossen.

Im Neubaugebiet sind ein Überflurhydrant und ein Unterflurhydrant vorgesehen. Die Löschwasserradien von 80 m sind eingehalten.

Die Hausanschlüsse werden mit Anbohrschellen ausgeführt und eine Anschlussleitung bis 1,00 m in die Grundstücke verlegt.

Es erfolgte eine öffentliche Ausschreibung. Die Ausschreibungsunterlagen wurden von acht Unternehmen abgerufen.

Zur Submission am 06.05.2022 im Rathaus der Gemeinde Oberteuringen lagen 5 Angebote vor.

Rechnerische Prüfung

Die rechnerische Prüfung ergab keine Änderung der Angebotssummen.

Bieter	Netto	MwSt. (19 %)	Brutto	Diff. (%)
1 Zwisler GmbH, Tettngang	794.586,05 €	150.971,35 €	945.557,40 €	
2 Bieter B	802.618,45 €	152.497,51 €	955.115,96 €	1,01
3 Bieter C	841.965,29 €	159.973,41 €	1.001.938,70 €	5,96
4 Bieter D	902.811,30 €	171.534,15 €	1.074.345,45 €	13,62
5 Bieter E	938.631,68 €	178.340,02 €	1.116.971,70 €	18,13

Technische Prüfung

Die Firma Zwisler GmbH aus Tettngang, besitzt die notwendige Fachkunde und Leistungsfähigkeit die Arbeiten termingerecht auszuführen.

Die Wertungssumme setzt sich wie folgt zusammen:

Angebotssumme netto	794.586,05 €
Nebenangebot	0,00 €
Zwischensumme	794.586,05 €
zzgl. MwSt. 19 %	150.971,35 €
Wertungssumme brutto	945.557,40 €

Wirtschaftliche Prüfung

Das Bepreiste Leistungsverzeichnis vom 14.04.2022 belief sich auf eine Summe von brutto (19 % MwSt.) 897.914,74 €. Die Summe des Bepreisten Leistungsverzeichnisses liegt somit bei 94,96 % der Angebotssumme der Firma Zwisler GmbH.

Das Angebot der Firma Zwisler GmbH, Tettngang, kann nach der Prüfung somit als wirtschaftlich bezeichnet werden.

Vergabevorschlag

Nach VOB/A 2016, § 16 bis 16d, soll der Zuschlag auf das Angebot erteilt werden, welches unter Berücksichtigung aller Gesichtspunkte (rationeller Baubetrieb, sparsame Wirtschaftsführung, einwandfreie Ausführung, Haftungen für Mängelansprüche, Ausführungsfrist usw.) als das wirtschaftlichste erscheint.

Als Ergebnis der Prüfung und Wertung der Angebote empfehlen wir, den Auftrag an die Firma Zwisler GmbH aus Tettngang mit dem günstigsten und wirtschaftlichsten Angebot zu vergeben.

Ausführungszeitraum

Die Zuschlags- und Bindefrist endet am 07.06.2022.

Der Ausführungszeitraum beginnt am 13.06.2022 und endet am Frühjahr 2023.

Wenn Sie Fragen haben oder weitere Informationen benötigen, kontaktieren Sie uns bitte.

Mit freundlichen Grüßen


WASSER-MÜLLER
Ingenieurbüro GmbH